

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail:iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району
Тульской области

301321, Тульская область, г. Венев, ул. Стрешнева, д.2д, тел. 2-34-67

Предписание № 38 / 1 / 1-4

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному общеобразовательному учреждению «Борозденская основная школа»
в лице директора Хрупкиной Ире Арамаисовны**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Веневского района по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 38 от 16 июля 2021 года, пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ
«О государственного контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в
период « 20 » июля 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., « 21 » июля 2021 г. с 10 час. 30 мин. до
12 час. 30 мин. и « 27 » июля 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. проведена **внеплановая**
выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности зам. начальника отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Веневскому району – зам. главного
государственного инспектора Веневского района Тульской области по пожарному надзору
подполковником вн. службы Зубковым Валерием Валентиновичем на объекте защиты – территория,
здание и помещения муниципального общеобразовательного учреждения «Борозденская основная
школа» по адресу: Тульская область, Веневский район, д. Борозденки, д. 44.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МОУ «Борозденская ОШ» Хрупкиной Ирой Арамаисовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В дверном проеме, отделяющем помещения различного класса функциональной пожарной опасности (общий коридор школы Ф 4.1 и мастерскую Ф 5.1), установить сертифицированную противопожарную дверь с учетом предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008 года статьи 37, 88 часть 1, часть 3	15 июня 2022 года	

2	Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц, расположенных на здании школы, организацией, имеющей обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверки, с составлением соответствующего протокола испытания. Далее испытания проводить не реже 1 раз в 5 лет.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 17; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» пункт 6.1.4	15 июня 2022 года	
3	Установка автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы привести в исправное состояние, отвечающем требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части касающейся применения в системе АПС достаточного количества дымовых пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях (в каждом защищаемом помещении установить не менее 3-х пожарных извещателей).	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54; статья 83 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	15 июня 2022 года	
4	Установку автоматической пожарной сигнализации, которой оборудованы здание и помещения школы привести в исправное состояние, отвечающее требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в части касающейся применения в шлейфах пожарной сигнализации кабельной продукции, а именно: для прокладки шлейфов установки АПС применить кабельные изделия с показателями пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (зависимости от объема горючей нагрузки), и показателем дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" пункт 54; статья 82 части 1, 2 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункт 6 таблица 2	15 июня 2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника ОНД и ПР по Веневскому району

подполковник вн. службы Зубков Валерий Валентинович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» 07 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

«27» 07 2021 г.

Директор МОУ «Борозденская ОШ»

Хрупкина Ира Арамаисовна

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99